

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Дёке-Запад»
наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

принявших декларацию о соответствии

юридический адрес Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи,
ул. Минская, 67, пом. 5

код УНП 192229453, телефон 8 017 512-12-29, адрес электронной почты info@docke.com.by

в лице управляющего ИП Рабца Максима Александровича

(должность, ФИО руководителя организации, от имени которой принимается декларация о соответствии),
заявляет, что Изделия из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ)

наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется

«Дёке» серии «PREMIUM», «LUX», «DACHA» для устройства водосточных систем

декларация о соответствии, код ТН ВЭД ТС, код ОКП РБ, обозначение ТНПА на продукцию,

производства ООО «Дёке Экструзи», Российская Федерация, 141802, Московская область, г.
Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59

наименование изготовителя, страны, сведения о серийном выпуске, партии продукции,

Код ТН ВЭД ЕАЭС - 3925 90 800 9, код ОКП РБ - 22.21.21.570.

единичном изделии (идентификационные признаки, товаросопроводительная документация,

Серийный выпуск. ТУ 22.21.21-002-75232662-2018

реквизиты договора (контракта) и т. п.)

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и

обозначение ТНПА с указанием пунктов

изделия. Безопасность».

Декларация о соответствии принята на основании

Технического свидетельства Министерства

архитектуры и строительства Республики Беларусь ТС 01.3433.18, выданного

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии,

уполномоченным органом по подготовке технических свидетельств РУП «Стройтехнорм»,

сроком действия до 05 июля 2023 года, протоколов испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм»

от 12.06.2018 № 13(2)-275/18, от 14.08.2014 № 13(2)-4380/14, от 30.07.2014 № 13(2)-404/14

и органах, выдавших их

Дата и место принятия декларации о соответствии

06.07.2018, г. Минск

Декларация о соответствии действительна до

05.07.2023

подпись
М.П.

М.А. Рабца

инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя)
или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие

(полное наименование, место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются)

«Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89,

органа по регистрации декларации и номер аттестата аккредитации органа по сертификации

тел. 334-95-10, 283-23-86, аттестат аккредитации № ВУ / 112 022.01

(с указанием даты регистрации), зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Регистрационный номер декларации о соответствии

ВУ/112 11.01. ТР013 022 2 1 0 5 0

Дата регистрации декларации о соответствии

09.07.2018

подпись

М.П.

Н.К. Ибрагимов

инициалы, фамилия руководителя аккредитованного органа по
сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии

Н.М. Анкудович

подпись

инициалы, фамилия эксперта-аудитора, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 2
Листов 2

ТС 01.3433.18

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
22.	Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	ГОСТ 4647	34,7
23.	Истираемость внутренней поверхности труб, мм ³ /м	ГОСТ 11012	7
24.	Температура размягчения по Вика, °C	ГОСТ 15088	82,25
25.	Стойкость к удару при температуре: - минус 15 °C (высота падения бойка 1500 мм); - минус 25 °C (высота падения бойка 1000 мм)	СТБ 1264	Ни один образец из 10 не разрушен Ни один образец из 10 не разрушен
26.	Стойкость к воздействию климатических факторов после облучения 6200 МДж/м ² : - предел текучести при растяжении, МПа; - относительное удлинение при разрыве, %	СТБ 1451	45,56 (+5 %) 30,6 (-69 %)
Желоб водосточный серии «ДАСНА»			
27.	Предел текучести материала при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	44,80
	Относительное удлинение материала при разрыве, %		107,6
28.	Температура размягчения по Вика, °C	ГОСТ 15088	80,40
Муфта водосточная серии «ДАСНА»			
29.	Внешний вид поверхности	Визуально	Поверхность гладкая, пузыри, сколы, иные включения отсутствуют

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
30.	Предел текучести материала при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	44,80
	Относительное удлинение материала при разрыве, %		107,6
31.	Температура размягчения по Вика, °С	ГОСТ 15088	80,40
Желоб водосточный «Деке»			
32.	Группа по горючести	ГОСТ 30244	Г1
33.	Группа по воспламеняемости	ГОСТ 30402	В2
34.	Группа по дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044	Д2
35.	Группа по токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044	Т2

Руководитель уполномоченного органа

И.Л. Лишай

№ 0025708

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.3433.18

Дата регистрации « 05 » июля 2018 г.

Действительно до « 05 » июля 2023 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Изделия из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) «Деке», серии «PREMIUM», «LUX», «DACHA» для устройства водосточных систем.

2. Назначение

Для сбора и отвода дождевых и талых вод со скатных кровель зданий и сооружений.

3. Изготовитель

ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация,
141802, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Космонавтов,
владение 59.

4. Заявитель

ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация,
141802, Московская область, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Космонавтов,
владение 59.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0494) от 12.06.2018 № 13(2)-275/18, от 30.07.2014 № 13(2)-404/14, от 14.08.2014 № 13(2)-438/14;

протокола испытаний ИЦ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт» (регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН12) от 27.11.2014 № МО5963-ТР;

отчета о проверке системы производственного контроля от 06.03.2018 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация.

7. Особые отметки

Маркировка: «Döcke», водосточные системы, наименование серии, тип изделия, цвет, графическое изображение внешнего вида изделия, ТУ 22.21.21-002-75232662-2018, знак соответствия (РСТ), количество изделий в упаковке в штуках, длина трубы в метрах, вес упаковки в килограммах, номер смены, дата изготовления, информация о владельце торговой марки, наименование и адрес предприятия-изготовителя, штрих-код.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

И.Л. Лишай

05

июля

2018

г.

№ 0010673

М.П.

РУП «Криптотек» Гоманка, ака. 2654-17

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 1

Листов 2

ТС 01.3433.18

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

изделий «Деке» из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) производства ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация, для сбора и отвода дождевых и талых вод со скатных кровель зданий и сооружений.

Таблица

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Труба водосточная серии «PREMIUM»			
1.	Внешний вид поверхности	Визуально	Внутренняя и внешняя поверхность гладкая, чистая, коричневого цвета. Концы торцов обрезаны чисто и перпендикулярно оси профиля. Задиры, трещины отсутствуют
2.	Размеры труб, мм	СТБ EN ISO 1452-2 СТБ EN ISO 3126	84,87 1,92
2.1	Средний наружный диаметр		
2.2	Толщина стенки		
3.	Предел текучести материала при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	44,66
4.	Относительное удлинение материала при разрыве, %		
5.	Стойкость к воздействию растворов ПАВ	СТБ 1284	Пузыри, раковины и трещины отсутствуют
6.	Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	ГОСТ 4647 ГОСТ Р 51613	22,5
7.	Истираемость внутренней поверхности труб, мм ³ /м	ГОСТ 11012	8,4
8.	Температура размягчения по Вика, °С	ГОСТ 15088	76,97
9.	Стойкость к удару при температуре: - минус 15 °С (высота падения бойка 1500 мм) - минус 25 °С (высота падения бойка 1000 мм)	СТБ 1264	Ни один образец из 10 не разрушен

В соответствии с требованиями которых выпускаются изделия (ТУ 22.21.21-002-75232662-2018), знак соответствия (РСТ), количество изделий в упаковке в штуках, длина трубы в метрах, вес упаковки в килограммах, номер смены, дату изготовления, наименование и адрес предприятия-изготовителя (ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59), информацию о владельце торговой марки (Продукция выпускается под торговой маркой Döcke, по лицензии и под контролем компании D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH, Берлин, Германия), штрих-код.

Фасонные части (соединительные элементы) упаковываются в картонные коробки. На фасонных частях (соединительных элементах) при штамповке нанесена следующая информация: торговая марка «Döcke», материал изделия (PVC), диаметр в дюймах. Также на каждую коробку наклеена маркировочная этикетка, которая содержит следующую информацию: торговую марку «Döcke», водосточные системы, серия, тип изделия, цвет изделия, графическое изображение внешнего вида изделия, технические условия, в соответствии с требованиями которых выпускаются изделия (ТУ 22.21.21-002-75232662-2018), знак соответствия (РСТ), количество изделий в упаковке в штуках, вес упаковки в килограммах, номер смены, дату изготовления, наименование и адрес предприятия-изготовителя (ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, владение 59), информацию о владельце торговой марки (Продукция выпускается под торговой маркой Döcke, по лицензии и под контролем компании D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH, Берлин, Германия), штрих-код.

9. Проектирование, производство и приемку работ по устройству наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений с применением изделий для устройства водосточных систем следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, в том числе ТКП 45-5.08-277-2013 «Кровли. Строительные нормы проектирования и правила устройства», на основании технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства, инструкции по монтажу предприятия-изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемых изделий.

10. Изделия транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование пакетов с изделиями, их разгрузку и хранение следует производить, соблюдая меры, исключая возможность их повреждения.

11. Изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей. В отапливаемых помещениях изделия необходимо хранить на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

12. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

№ 0025709

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 01.3433.18

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на изделия из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) «Деке», серии «PREMIUM», «LUX», «DACHA» (далее – изделия) производства ООО «Дёке Экструджн», Российская Федерация, для сбора и отвода дождевых и талых вод со скатных кровель зданий и сооружений.

2. Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 22.21.21-002-75232662-2018 «Карнизные водосточные желоба, сливные трубы и арматура марки «Дёке». Технические условия».

3. В комплект водосточных систем входят водосточные желоба и трубы, соединительные фасонные части к ним, кронштейны (держатели) водосточных желобов и труб. Каждая водосточная система в собранном виде состоит из верхней части, расположенной у карниза кровли и предназначенной для сбора и отвода дождевой воды с кровель зданий к приемным водосточным воронкам, и нижней части, расположенной вертикально, вдоль наружных стен и предназначенной для транспортирования дождевой воды с кровель зданий к поверхности земли и/или к наружным системам дождевой канализации.

4. Форму и основные размеры поперечного сечения водосточных желобов и труб в зависимости от марки водосточной системы, а также их цвета, указывают в каталоге предприятия-изготовителя.

5. При установке и сборке верхней части водосточной системы, расположенной у карниза кровли, следует соблюдать конструктивные требования изготовителя в части уклона (до 3 мм на 1 п.м.), расположения желоба по отношению к краю кровли, расстояния между пластмассовыми кронштейнами водосточных желобов (не более 60 см).

6. При установке и сборке нижней части водосточной системы, расположенной вертикально вдоль наружных стен, следует соблюдать конструктивные требования предприятия-изготовителя в части шага крепежных элементов (держатели трубы размещают на расстоянии 1,5 м) и обязательных мест крепления соединений, направления монтажа водосточного стояка (сверху вниз).

7. Не допускается производить монтаж водосточных систем при температуре воздуха ниже минус 10 °С.

8. Трубы и желоба упакованы в полимерную пленку. На каждой упаковке имеется маркировочная этикетка, которая содержит следующую информацию: водосточные системы, серия, тип изделия, цвет изделия, торговую марку «Döcke», в соответствии с требованиями которых выпускаются изделия (ТУ 22.21.21-002-75232662-2018), знак соответствия (РСТ), количество изделий, графическое изображение внешнего вида изделия, технические условия,

Продолжение таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
10.	Стойкость к воздействию климатических факторов после облучения 6200 МДж/м ² - предел текучести при растяжении, МПа - относительное удлинение при разрыве, %	СТБ 1451 ГОСТ 11262	44,40 (-0,6 %) 61 (-34,8 %)
Желоб водосточный серии «PREMIUM»			
11.	Внешний вид поверхности	Визуально	Внутренняя и внешняя поверхность гладкая, чистая, коричневого цвета. Концы торцов обрезаны чисто и перпендикулярно оси профиля. Задиры, трещины отсутствуют
12.	Предел текучести материала при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	44
13.	Относительное удлинение материала при разрыве, %		101
14.	Температура размягчения по Вика, °С	ГОСТ 15088	75,89
Муфта соединительная серии «PREMIUM»			
15.	Внешний вид поверхности	Визуально	Поверхность гладкая, чистая, коричневого цвета. Задиры, трещины отсутствуют
16.	Предел текучести материала при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	45
17.	Относительное удлинение материала при разрыве, %		102
18.	Температура размягчения по Вика, °С	ГОСТ 15088	76,21
Труба водосточная серии «ДАЧА» (номинальный размер 80 мм х 3 м)			
19.	Размеры труб, мм: - средний наружный диаметр; - толщина стенки	ГОСТ 11262	80,06 1,70
20.	Предел текучести материала при растяжении, МПа		43,27
21.	Относительное удлинение материала при разрыве, %		97,7

№ 0025707